（二）投标报价明细表

（二）投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：特种消防救援车辆装备器材采购项目（二标段）　　项目编号：GZFCG2026-36328-002　　报价单位：人民币/元

序号	货物名称	规格型号（技术参数）	品牌	产地	制造商名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1	手抬机动泵	**品牌、型号：秀水东发XSDF-SP-JBQ6.0/34** 1.水泵型式：单级离心泵，轻合金材质，机械轴封； 2.▲出水流量30L/s（在压力为1.0兆帕、吸深3米时）；出水流量20L/s（在压力为1.0兆帕、吸深7米时）； 3.▲闭合压力：1.7兆帕； 4.真空自吸泵：双活塞式，带电磁离合器及自动控制； 5.动力装置：双缸二冲程发动机（更轻、更好修、起泵更有劲，双缸更贴合手抬泵实战用法），排量890立方厘米，额定功率：45千瓦 6.外形尺寸：长×宽×高：748mm×732mm×827mm； 7.接口设置：旋转接口、两侧出水口直径：80毫米。	秀水东发	浙江省嘉兴市	浙江森海应急装备有限公司	6	台	145000.00	870000.00	/
2	异径接口	**品牌、型号：　锋盾、FDYJJKZ-01** 1.整体技术性能符合国家《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》GB12514.1-2005标准； 2.密封性能应达到水带接口在4.0MPa时无渗漏现象；密封圈材质：橡胶 3.水压性能：接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象，接口经水压强度试验后能够正常操作使用； 4.每套异径接口中所包含的规格和数量 4.1、65mm公口转50mm母口，卡式：2个； 4.2、65mm母口转50mm母口，卡式：5个； 4.3、65mm公口转80mm（卡式）母口：10个； 4.4、65mm母口转80mm（卡式）公口：5个； 4.5、80mm公口转65mm卡口：10个；	锋盾	浙江省杭州市	杭州锋盾科技有限公司	6	个	22500.00	135000.00	/

		4.6、65mm公口转65mm卡口：10个； 4.7、80mm母口转65mm母口（卡式）：5个； 4.7、65mm母口转65mm母口（卡式）、10个； 4.8、65mm公口转50mm公口，（卡式）、10个 4.9、40mm公口转50mm母口，（卡式）、10个 4.1、40mm母口转50mm母口，（卡式）5个 4.1、65mm公口转50mm公口，（卡式）5个 4.12、40mm母口转65mm公口（卡式）10个 4.13、65mm母口转40mm母口（卡式）10个 4.14、65mm母口转40mm公口（卡式）10个 4.15、65mm公口转40mm公口（卡式）10个 5.单个重量：≤1kg							
3	65mm高压水带	**品牌、型号：登雲：25-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A** **▲符合国标：符合GB6246-2011《消防水带》标准；** 2.口径及材质：Φ65mm（公差±1mm），聚氨酯内衬； 3.工作压力：2.5MPa； 4.能提供1.5倍工作压力的水压性能试验报告； 5.延伸/膨胀率：延伸率=4%，膨胀率=5%； 6.单位长度质量：307g/m； 7.附着力强度：50N/25mm。	登雲	安徽省黄山市	黄山市龙潭消防水带有限责任公司	40	盘	500.00	20000.00	/
4	80mm高压水带	**品牌、型号：登雲：25-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A** **▲符合国标：符合GB6246-2011《消防水带》标准；** 1.25型Φ80蓝色消防水带，其编织层编织均匀，表面整洁。内衬选用进口的聚氨酯材料，厚度均匀，表面光滑平整，无折皱或其它缺陷； 2.工作压力：2.5MPa，提供1.5倍工作压力的水压性能试验报告； 3.水带接口采用：YL113材质、表面化学氧化防腐、压铸制造工艺；	登雲	安徽省黄山市	黄山市龙潭消防水带有限责任公司	40	盘	650.00	26000.00	/

5	安全员工具箱	**品牌、型号：亿诺、AQYT-X2** **1.重量≤35kg，高强度滚塑拉杆箱，内置20类装备；** 2.反光背心符合GB20653，安全员标识，反光等级≥2级，口袋≥2个，肩下挂袢。专用头盔安全员标识，符合XF44-2015《消防头盔》，加新式消防救援徽；（XF633-2021标准的适用范围为抢险救援防护服装，不包含消防头盔。） 3.冲击吸收≤3780N，耐穿透不导电，阻燃≤5s自熄，热稳定（180±5℃/5min）无变形，泄漏电流≤3mA； 4.侧向刚性最大变形≤40mm，卸载≤15mm； 5.下颏带无断裂滑脱，延伸≤20mm； 6.质量≤800g。强光照明灯符合GB30734-2014，强弱光切换，低电压闪烁告警； 7.质量≤0.9kg； 8.5m处照度强光均值≥250lx、最小值≥150lx，弱光均值≥150lx、最小值≥100lx； 9.强光连续≥480min，弱光≥960min； 10.低电压强光≥15min、弱光≥30min； 11.低电压报警10-30s；绝缘电阻≥20MΩ（湿热后≥5MΩ）； 12.耐电压500V/60s无击穿； 13.开关50000次；防护等级IP66/IP67或IP66/IP68； 14.电量≥4000mAh，光源寿命≥10万h，充电≤6h（正常）/8h（耗尽）。	亿诺	浙江省杭州市	杭州亿诺消防装备有限公司	2	箱	26000.00	52000.00	/
6	热成像仪	**品牌、型号：九航消防、JHRXY-800A** **▲符合XF/T635-2023相关要求；** 1.热像仪尺寸：205mm*105mm*70mm； 2.重量659g（含充电电池），电池：需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，充电次数≥2000次，每块电池使用时间6h，电池电量需在屏幕中显示； 3.屏幕：LCD屏幕3.5英寸，分辨率384x288阵列，探测器刷新率60Hz，屏幕刷新率60Hz，2倍和4倍数字变焦； 4.传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度：NETD30mK(0.03℃)；屏幕色彩模式12种；	九航消防	广东省深圳市	深圳市九航消防科技有限公司	4	具	23000.00	92000.00	/

		5.热像仪防护等级需IP68； 6.在80℃环境下50min，在150℃环境下工作15min，在260℃环境下工作10min； 7.直接温度测量范围-40℃~2100℃,并具有温度变化指针显示功能； 8.配火场中最高温及最低温指针搜寻功能,并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪；需提供拍照及视频记录功能,能拍摄≥2000张照片和录制≥15h视频，读卡器SD*1（内存≥32G）； 9.全套装备应包括：热像仪主机、充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定台支架、口袋夹等；提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。							
7	光纤消防救生照明线	**品牌、型号：LIGHTOWER（光塔科技）、JZ100Z-CS** 1、所投产品以可见激光为发光光源（光源种类：半导体光源），耦合PVC包裹的玻璃光纤（线体材质：钢绞线、PVC、石英光纤），形成连续柔性发光缆线，工作时线体呈荧光绿360度均匀发光，具有方向指示功能，适用于火灾、地下空间等黑暗环境下的疏散引导逃生及抢险作业。2、技术指标方面，标准长度：100m，线体直径：Φ3.5mm，发光亮度：19.308Cd/m²，抗拉力：不低于1128N（115 kg/m），弯折角度≥120°，线体连续发光不发热，适合固定标识及移动应急照明使用。	LIGHTOWER（光塔科技）	浙江省杭州市	浙江光塔安全科技有限公司	10	根	5000.00	50000.00	/
8	刺穿式破拆水枪	**品牌、型号：锋盾、FCCD8/10C** 1.额定流量10升/秒@0.7MPa； 2.适用水和泡沫； 3.由三接口受力连接件、水带接口旋转开关阀一体件、硬质合金钢穿刺头兼喷射枪头一体件、两根延长枪膛五个部件组成，可以有五种类型的组合，简称五组合穿刺水枪，根据火场情形组合需要的类型。	锋盾	浙江省杭州市	杭州锋盾科技有限公司	4	把	2900.00	11600.00	/
9	屏障水枪	**品牌、型号：锋盾、QLD8/24**	锋盾	浙江省杭	杭州锋盾科	4	具	800.00	3200.00	/

		枪体设有提把，便于携带和移动操作，连接口径为65mm，与消防水带快速接口兼容。在额定供水压力0.7MPa条件下，喷水量24L/s，喷出水雾半径10.5m，喷出水幕形成的保护伞半径31.8m，保护面积200m²，可有效控制烟气蔓延并降低火场温度。枪体材质采用铝合金或高强度耐腐蚀材料，整枪质量1.1kg，工作压力范围为0.4~0.8MPa，并可按需选配内扣式、卡式等不同类型的消防接口。		州市	技有限公司					
10	止水器（65mm）	**品牌、型号：茂鑫、ZS65** **1.口径：65mm,具有耐高温等性能，配中压卡式接口；** 2.阀门形式：球阀式；压力：1.6MPa。	茂鑫	江苏省泰州市（兴化市）	兴化市金茂消防器材有限公司	12	个	310.00	3720.00	/
11	40mm水带（20m） 25-40-20	**品牌、型号：登雲、30-40-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯** **▲符合国标：符合GB6246-2011《消防水带》标准；** 工作压力：3.0MPa,内径40±0.5mm，每卷标准长度20米，采用高强度涤纶长丝外层与聚氨酯内衬，具有耐寒耐高温、耐磨损、不渗水等特性。其标准工作压力3.0MPa，爆破压力15.6MPa，轴向延伸率0.3%，直径膨胀率1.4%，水带编织层与衬里之间的附着强度92N/25mm，单位长度质量130g/m，在设计工作压力下无渗漏、不出现裂纹或断裂，水带两端配备40口径快速接口，接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。	登雲	安徽省黄山市	黄山市龙潭消防水带有限责任公司	20	盘	262.00	5240.00	/
12	40mm水带（50m） 25-40-50	**品牌、型号：登雲、25-40-50-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯** **▲符合国标：符合GB6246-2011《消防水带》标准；** 工作压力2.5MPa、公称内径40mm、单根长度50米，产品检验依据应符合GB6246-2011《消防水带》标准。外层材质采用高强度涤纶长丝经圆织机环形编织而成，内衬采用优质聚氨酯材料，厚度均匀，表面光滑，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化且水流阻力	登雲	安徽省黄山市	黄山市龙潭消防水带有限责任公司	20	盘	480.00	9600.00	/

		小。爆破压力8.4MPa，轴向延伸率2%，直径膨胀率4%。水带两端均配有与40mm口径配套的快速接口，接口连接处应牢固可靠，在水带额定工作压力2.5MPa条件下不发生渗漏或脱落，水带外层还应清晰标注产品名称、规格、生产日期及生产企业等信息，编织层均匀平整，无跳线、断线等缺陷。								
13	40mm水带（100m） 25-40-100	**品牌、型号：五行、25-40-100-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯** **▲符合国标：符合GB6246-2011《消防水带》标准；** 工作压力2.5MPa、公称内径40mm、单根长度100米，产品检验依据应符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。外层采用高强度涤纶长丝经圆织机环形编织，内衬采用聚氨酯材料，水带整体具有耐高压、耐磨损、耐腐蚀、不渗水、轻便柔软等特点，水流阻力小，使用寿命长。工作压力2.5MPa，爆破压力9.3MPa。附着强度75N/25mm，单位长度质量167g/m。水带两端均配有40mm卡扣式快速接口，接口材质为铝镁合金或高强度耐腐蚀材料，接口与编织层应牢固连接，在1.5倍工作压力下不发生渗漏或滑脱。水带长度应按100米足量供应，卷缠后应整齐紧凑，便于存放和取用，水带外表面应有清晰的产品标识，包括生产企业名称、规格型号、生产日期等永久性信息。	五行	江苏省泰州市	五行科技股份有限公司	20	盘	850.00	17000.00	/
14	65mm转40mm转接口	**品牌、型号：茂鑫、65/40** **1.工作压力1.6MPa；** 2.耐压性能：接口在1.5倍公称压力水压下，无裂缝和断裂现象，试验后能正常使用； 3.密封性能：水带接口在0.3MPa和1.6MPa时无渗漏。 4.65mm卡式公扣转40mm森林水带牙口，每套不少于5个。	茂鑫	江苏省泰州市（兴化市）	兴化市金茂消防器材有限公司	10	个	160.00	1600.00	/
15	40mm水枪	**品牌、型号：锋盾、QLD16/10** **1.进水口径：40mm；2.出水口径：13mm；**	锋盾	浙江省杭	杭州锋盾科	10	把	480.00	4800.00	/

		3.强度试验：1.6MPa；4.密封性能试验：0.9MPa； 5.工作压力：0.35MPa；6.流量：480L/min；射程30m。		州市	技有限公司					
16	40mm分水器	**品牌、型号：茂鑫、FII40/40*2-1.6** 工作压力：1.6MPa,进水口:内扣式接口口径40mm，出水口:内扣式接口口径2×40mm,开启压力≤200N。	茂鑫	江苏省泰州市（兴化市）	兴化市金茂消防器材有限公司	10	个	450.00	4500.00	/
总价		**1306260.00元**								

注：1.报价表中均以人民币元报价，报价保留两位小数。投标报价指最终结算价（包括全部货物或服务的报价，具体为所投货物或服务和专用工具费用、各种税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金、专利技术和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3.表格不够可以自行加页。

供应商名称（盖单位章）：深圳市九航消防科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026年11月02日

bd7098ff81bf4716811853 9c9f12e85e-20260211142741

（七）中小企业声明函、残疾人福利性单位、监狱企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加日喀则市应急管理局的 特种消防救援车辆装备器材采购项目（二标段） 采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.手抬机动泵，属于工业行业；制造商为浙江森海应急装备有限公司，从业人员19 人，营业收入为 1632.023566 万元，资产总额为 2703.270073 万元，属于微型企业；

2.异径接口、刺穿式破拆水枪、屏障水枪、40mm水枪，属于工业行业；制造商为杭州锋盾科技有限公司，从业人员 10 人，营业收入为 268.8 万元，资产总额为 132.4 万元，属于微型企业；

3.65mm高压水带、80mm高压水带、40mm水带（20m）、40mm水带（50m），属于工业行业；制造商为黄山市龙潭消防水带有限责任公司，从业人员68 人，营业收入为 4020.57 万元，资产总额为 4234.59 万元，属于小型企业；

4.安全员工具箱，属于工业行业；制造商为杭州亿诺消防装备有限公司，从业人员12 人，营业收入为 286.5 万元，资产总额为 315.8 万元，属于微型企业；

5.热成像仪，属于工业行业；制造商为深圳市九航消防科技有限公司，从业人员43 人，营业收入为 444.69 万元，资产总额为 2027.86 万元，属于小型企业；

6.光纤消防救生照明线，属于工业行业；制造商为浙江光塔安全科技有限公司，从业人员18 人，营业收入为 199.0806 万元，资产总额为 1019.8384 万元，属于微型企业；

7.止水器（65mm）、65mm转40mm转接口、40mm分水器，属于工业行业；制造商为兴化市金茂消防器材有限公司，从业人员55 人，营业收入为 3975.31 万元，资产总额为 4044.04 万元，属于小型企业；

8.40mm水带（100m），属于工业行业；制造商为五行科技股份有限公司，从业人员290 人，营业收入为 60164.91 万元，资产总额为 90236.76 万元，属于小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市九航消防科技有限公司

日期：2026年11月02日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.企业划型标准按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行（具体划分标准详见招标文件附件 1“大中小微型企业划分标准”）。

3.如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”情形的，将依照有关规定追究相应责任，如中标的，采购人有权取消中标资格。

4、声明函主要供参加政府采购活动的中小微企业填写，大型企业无需填写。

bd7098ff81bf4716811853 9c9f12c85e-20261031142741803